УТВЕРЖДЕНО:

Исполняющий обязаности генерального директора КУИ "Речинкий райжилкомхоз" В.А.Налегач

B.A. Hallera

Температурный график внутренней системы теплопотребления на отопительный сезон 2025/ 2026 г.г. для потребителей, получающих тепловую энергию от котельной г.п.Заречье

Объект потребителя:

| Температура<br>наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды на вводе в тепловой пункт, °С | Ттемпература теплоносителя, подаваемого в систему отопления, °C | Темпераутра обратной сетевой воды, возвращаемой в тепловую сеть, °С |
|--------------------------------------|--|---|---|
| +10                                  | 54,0   | 37,5  | 32,7  |
| +9                                   | 54,0   | 39,4  | 34,0  |
| +8                                   | 54,0   | 41,3  | 35,4  |
| +7                                   | 54,0   | 43,3  | 36,7  |
| +6                                   | 54,0   | 45,2  | 38,1  |
| +5                                   | 54,0   | 47,1  | 39,4  |
| +4                                   | 54,0   | 48,9  | 40,6  |
| +3                                   | 54,0   | 50,7  | 41,8  |
| +2                                   | 54,0   | 52,5  | 43,0  |
| +1                                   | 54,3   | 54,3  | 44,2  |
| 0                                    | 56,1   | 56,1  | 45,4  |
| -1                                   | 57,8   | 57,8  | 46,5  |
| -2                                   | 59,5   | 59,5  | 47,6  |
| -3                                   | 61,3   | 61,3  | 48,8  |
| -4                                   | 63,0   | 63,0  | 49,9  |
| -5                                   | 64,7   | 64,7  | 51,0  |
| -6                                   | 66,4   | 66,4  | 52,1  |
| -7                                   | 68,0   | 68,0  | 53,1  |
| -8                                   | 69,7   | 69,7  | 54,2  |
| -9                                   | 71,3   | 71,3  | 55,2  |
| -10                                  | 73,0   | 73,0  | 56,3  |
| -11                                  | 74,6   | 74,6  | 57,3  |
| -12                                  | 76,2   | 76,2  | 58,3  |
| -13                                  | 77,8   | 77,8  | 59,4  |
| -14                                  | 79,4   | 79,4  | 60,4  |
| -15                                  | 81,0   | 81,0  | 61,4  |
| -16                                  | 82,6   | 82,6  | 62,4  |
| -17                                  | 84,1   | 84,1  | 63,3  |
| -18                                  | 85,7   | 85,7  | 64,3  |
| -19                                  | 87,2   | 87,2  | 65,2  |
| -20                                  | 88,9   | 88,9  | 66,2  |
| -21                                  | 90,4   | 90,4  | 67,2  |
| -22                                  | 91,9   | 91,9  | 68,1  |
| -23                                  | 93,5   | 93,5  | 69,1  |
| -24                                  | 95,0   | 95,0  | 70,0  |

"Энергоснабжающая организация" КУП "Речицкий райжилкомхоз":

Начальник ПТО

Инженер ПТО

Г.В.Пузан

Д.В.Еремчук