

УТВЕРЖДЕНО:

Исполняющий обязанности
генерального директора
КУП "Реницкий райжилкомхоз"

Е.С.Руссель

2025 г.

Температурный график внутренней системы теплоснабжения
на отопительный сезон 2025/2026 г.г.
для потребителей получающих тепловую энергию от
котельной ЦЗМИ ОАО "РМЗ"

Объект потребителя: _____

Температура наружного воздуха. °С	Температура теплоносителя, подаваемого в систему отопления, °С	Температура обратной сетевой воды, возвращаемой в тепловую сеть, °С
+10	37,5	32,7
+9	39,4	34,0
+8	41,3	35,4
+7	43,3	36,7
+6	45,2	38,1
+5	47,1	39,4
+4	48,9	40,6
+3	50,7	41,8
+2	82,5	43,0
+1	54,3	44,2
0	56,1	45,4
-1	57,8	46,5
-2	59,5	47,6
-3	61,3	48,8
-4	63,0	49,9
-5	64,7	51,0
-6	66,4	52,1
-7	68,0	53,1
-8	69,7	54,2
-9	71,3	55,2
-10	73,0	56,3
-11	74,6	57,3
-12	76,2	58,3
-13	77,8	59,4
-14	79,4	60,4
-15	81,0	61,4
-16	82,6	62,4
-17	84,1	63,3
-18	85,7	64,3
-19	87,2	65,2
-20	88,9	66,2
-21	90,4	67,2
-22	91,9	68,1
-23	93,5	69,1
-24	95,0	70,0

Энергоснабжающая организация ОАО "РМЗ"

Начальник ПТО

Г.В.Пузан