

**Температурный график внутренней системы теплопотребления**  
**на отопительный сезон 2025/2026 г.г.**  
**для потребителей получающих тепловую энергию от**  
**Промежуточный НПС "Зашебье" филиал ЛПДС "Мозырь"**

Объект потребителя: \_\_\_\_\_

Температура наружного воздуха, °C	Температура теплоносителя, подаваемого в систему отопления, °C	Температура обратной сетевой воды, возвращаемой в тепловую сеть, °C
+8	41	36
+7	43	37
+6	45	38
+5	47	39
+4	49	41
+3	51	42
+2	53	43
+1	54	44
0	56	45
-1	58	47
-2	60	48
-3	61	49
-4	63	50
-5	65	51
-6	66	52
-7	68	53
-8	70	54
-9	71	55
-10	73	56
-11	75	57
-12	76	58
-13	78	59
-14	79	60
-15	81	61
-16	83	62
-17	84	63
-18	86	64
-19	87	65
-20	89	66
-21	90	67
-22	92	68
-23	94	69
-24	95	70

Энергоснабжающая организация: промежуточный НПС "Зашебье" филиал ЛПДС "Мозырь"

Начальник ПТО

Г.В.Пузан