

Г Р А Ф И К
 зависимости температуры сетевой воды от температуры
 наружного воздуха на отопительный сезон 2025-2026 г.г.
 для котельных и ЦПП, работающих в температурном режиме 95 - 70 °C

Температура наружного воздуха	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе
+10	37,5	32,7
+9	39,4	34,0
+8	41,3	35,4
+7	43,3	36,7
+6	45,2	38,1
+5	47,1	39,4
+4	48,9	40,6
+3	50,7	41,8
+2	52,5	43,0
+1	54,3	44,2
0	56,1	45,4
-1	57,8	46,5
-2	59,5	47,6
-3	61,3	48,8
-4	63,0	49,9
-5	64,7	51,0
-6	66,4	52,1
-7	68,0	53,1
-8	69,7	54,2
-9	71,3	55,2
-10	73,0	56,3
-11	74,6	57,3
-12	76,2	58,3
-13	77,8	59,4
-14	79,4	60,4
-15	81,0	61,4
-16	82,6	62,4
-17	84,1	63,3
-18	85,7	64,3
-19	87,2	65,2
-20	88,9	66,2
-21	90,4	67,2
-22	91,9	68,1
-23	93,5	69,1
-24	95,0	70,0

Действителен при наличии приложения Актуальный список котельных и ЦПП, работающих в температурном режиме 95 - 70 °C на период отопительного сезона 2025-2026 г.г."

"Энергоснабжающая организация" КУП "Рачинский пажылкомхоз":

Главный инженер

В.А.Налегач

Приложение №1:

Список

котельных и ЦТП, работающих в температурном режиме 95 - 70 °C
на период отопительного сезона 2025-2026 г.г.

№ п/п	Наименование теплоисточника	№ п/п	Наименование теплоисточника
1	2	1	2
1	г. Речица, ул. Гастелло, 105 (д/с)	37	д. Заспа (Временная)
2	г. Речица, ул. Гастелло, 212	38	д. Заспа (Общепоселковая)
3	г. Речица, ул. Заслонова, 111	39	д. Заспа, баня
4	г. Речица, ул. Интернациональная, 4	40	д. Заходы, д/сад
5	г. Речица, ул. Куйбышева, 5	41	д. Заходы, СШ
6	г. Речица, ул. Ленина, 52	42	д. Защебье
7	г. Речица, ул. Луначарского, 91/1	43	д. Защебье, баня
8	г. Речица, ул. Луначарского, 91/2	44	д. Комсомольск
9	г. Речица, ул. Мира, 5	45	д. Короватичи
10	г. Речица, ул. Мичурина, 113	46	д. Красная Дуброва
11	г. Речица, ул. Пролетарская, 112	47	д. Леваши
12	г. Речица, ул. Советская, 2б	48	д. Лиски
13	г. Речица, ул. Сыдько, 85	49	д. Май
14	г. Речица, ул. Сыдько, 122	50	д. Макановичи
15	г. Речица, ул. Чапаева, 37	51	д. Новый Борсук
16	г. Речица, ул. Щорса, 9	52	д. Озерщина, баня
17	г. Василевичи, баня	53	д. Озерщина, ГПТУ-178
18	г. Василевичи, больница	54	д. Озерщина, ПМК-73
19	г. Василевичи, д/с №1	55	д. Озерщина, РССРЗ
20	г. Василевичи, д/с №2	56	д. Озерщина, СШ
21	г. Василевичи, мех.мастерские	57	д. Переволока
22	г. Василевичи, СШ	58	д. Пересвятое, д/с
23	г. Василевичи, ШИ	59	д. Пересвятое, СШ
24	г. Василевичи, ШИ сл.вид.	60	д. Ровенская Слобода
25	д. Бабичи, ВШИ	61	д. Солтаново, СШ
26	д. Бабичи, СШ	62	д. Холмеч
27	д. Белое Болото, я/сад	63	д. Яновка
28	д. Белое Болото, СШ	64	ст. Ребуса
29	д. Борщевка, я/сад	65	ЦТП-26
30	д. Борщевка, СШ	66	ЦТП-7 (Спортивная 7)
31	д. Борщевка, РРС	67	ЦТП-20
32	д. Бронное, СШ	68	ЦТП-22
33	д. Ведрич	69	ЦТП-24
34	д. Вышемир	70	ЦТП-27 (Достоевского 27)
35	д. Глыбов, СШ	71	ЦТП-202 (Советская 202)
36	д. Головки, БШ	72	ЦТП-218

"Энергоснабжающая организация" КУП "Речицкий районный комхоз":

Главный инженер

Б.А.Налегач