УТВЕРЖДЕНО:
Заместитель председателя
Речицкого райисполкома
_____ В.В.Близнец
"08" 09 2026 г.

ГРАФИК

зависимости температуры сетевой воды от температуры
наружного воздуха на отопительный сезон 2026-2027 г.г.
для котельных и ЦТП, работающих в температурном режиме 95 - 70 °С

Температура наружного воздуха	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе
+10	37,5	32,7
+9	39,4	34,0
+8	41,3	35,4
+7	43,3	36,7
+6	45,2	38,1
+5	47,1	39,4
+4	48,9	40,6
+3	50,7	41,8
+2	52,5	43,0
+1	54,3	44,2
0	56,1	45,4
-1	57,8	46,5
-2	59,5	47,6
-3	61,3	48,8
-4	63,0	49,9
-5	64,7	51,0
-6	66,4	52,1
-7	68,0	53,1
-8	69,7	54,2
-9	71,3	55,2
-10	73,0	56,3
-11	74,6	57,3
-12	76,2	58,3
-13	77,8	59,4
-14	79,4	60,4
-15	81,0	61,4
-16	82,6	62,4
-17	84,1	63,3
-18	85,7	64,3
-19	87,2	65,2
-20	88,9	66,2
-21	90,4	67,2
-22	91,9	68,1
-23	93,5	69,1
-24	95,0	70,0

Действителен при наличии приложения №1: "Список котельных и ЦТП, работающих в температурном режиме 95 - 70 °С на период отопительного сезона 2026-2027 г.г."

"Энергоснабжающая организация" КУП "Речицкий райжилкомхоз":

Исполняющий обязаности главного
инженера, заместитель главного
инженера по тепловому хозяйству А.И.Смоленчук

Приложение №1:

УТВЕРЖДЕНО:
Заместитель председателя
Речицкого райисполкома
_____ В.В.Близнец
08 ___ 06 ___ 2026г.

Список

котельных и ЦТП, работающих в температурном режиме 95 - 70 °С
на период отопительного сезона 2026-2027 г.г.

№ п/п	Наименование теплоисточника
1	*2*
1	г. Речица, ул. Гастелло, 212
2	г. Речица, ул. Заслонова, 111
3	г. Речица, ул. Интернациональная, 4
4	г. Речица, ул. Куйбышева, 5
5	г. Речица, ул. Ленина, 52А
6	г. Речица, ул. Луначарского, 91/1
7	г. Речица, ул. Луначарского, 91/2
8	г. Речица, ул. Мира, 5
9	г. Речица, ул. Мичурина, 113
10	г. Речица, ул. Пролетарская, 112
11	г. Речица, ул. Советская, 2б
12	г. Речица, ул. Сыдько, 85
13	г. Речица, ул. Сыдько, 122
14	г. Речица, ул. Чапаева, 37
15	г. Речица, ул. Щорса, 9
16	г. Василевичи, Козлова, 12
17	г. Василевичи, баня
18	г. Василевичи, больница
19	г. Василевичи, д/с №1
20	г. Василевичи, д/с №2
21	г. Василевичи, мех.мастерские
22	г. Василевичи, СШ
23	г. Василевичи, ШИ
24	г. Василевичи, ШИ слабовидящих
25	д. Бабичи, ВШИ
26	д. Бабичи, СШ
27	д. Белое Болото, я/сад
28	д. Белое Болото, СШ
29	д. Борщевка, я/сад
30	д. Борщевка, СШ
31	д. Борщевка, РРС
32	д. Бронное, СШ
33	д. Ведрич
34	д. Вышемир
35	д. Глыбов, СШ
36	д. Головки, БШ

№ п/п	Наименование теплоисточника
1	*2*
37	д. Заспа (временная)
38	д. Заспа (общепоселковая)
39	д. Заспа, баня
40	д. Заходы, д/сад
41	д. Заходы, СШ
42	д. Защебье
43	д. Защебье, баня
44	д. Комсомольск
45	д. Короватичи
46	д. Красная Дуброва
47	д. Леваши
48	д. Лиски
49	д. Май
50	д. Макановичи
51	д. Новый Борсук
52	д. Озерщина, баня
53	д. Озерщина, ГПТУ-178
54	д. Озерщина, ПМК-73
55	д. Озерщина, РССРЗ
56	д. Озерщина, СШ
57	д. Переволока
58	д. Пересвятое, д/с
59	д. Пересвятое, СШ
60	д. Ровенская Слобода
61	д. Солтаново, СШ
62	д. Холмеч
63	д. Яновка
64	ст. Ребуса
65	ЦТП-2б
66	ЦТП-7
67	ЦТП-20
68	ЦТП-22
69	ЦТП-24
70	ЦТП-27
71	ЦТП-202
72	ЦТП-218

"Энергоснабжающая организация" КУП "Речицкий райжилкомхоз":

Исполняющий обязаности главного
инженера, заместитель главного
инженера по тепловому хозяйству А.И.Смоленчук