

УТВЕРЖДЕНО:

заместитель председателя
Речицкого райисполкома

В.В.Близнец

2026г.

ГРАФИК

зависимости температуры сетевой воды от температуры
наружного воздуха на отопительный сезон 2026-2027 гг.
для котельных и ЦТП, работающих в температурном режиме 105 - 70 °С
с точкой излома 63,0 °С

| Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе источника тепла, °С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе на выходе из ЦТП, °С | Температура воды в подающем трубопроводе ИТП потребителя после узла смешения (элеватора), °С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С |
|-----------------------------------|--|---|--|--|
| +10 | 63,0 | 42,3 | 37,5 | 32,7 |
| +9 | 63,0 | 44,8 | 39,4 | 34,0 |
| +8 | 63,0 | 47,4 | 41,3 | 35,4 |
| +7 | 63,0 | 49,9 | 43,3 | 36,7 |
| +6 | 63,0 | 52,4 | 45,2 | 38,1 |
| +5 | 63,0 | 54,8 | 47,1 | 39,4 |
| +4 | 63,0 | 57,3 | 48,9 | 40,6 |
| +3 | 63,0 | 59,7 | 50,7 | 41,8 |
| +2 | 63,0 | 62,1 | 52,5 | 43,0 |
| +1 | 64,5 | 64,5 | 54,3 | 44,2 |
| +0 | 66,8 | 66,8 | 56,1 | 45,4 |
| -1 | 69,2 | 69,2 | 57,8 | 46,5 |
| -2 | 71,5 | 71,5 | 59,5 | 47,6 |
| -3 | 73,8 | 73,8 | 61,3 | 48,8 |
| -4 | 76,1 | 76,1 | 63,0 | 49,9 |
| -5 | 78,4 | 78,4 | 64,7 | 51,0 |
| -6 | 80,7 | 80,7 | 66,4 | 52,1 |
| -7 | 82,9 | 82,9 | 68,0 | 53,1 |
| -8 | 85,2 | 85,2 | 69,7 | 54,2 |
| -9 | 87,4 | 87,4 | 71,3 | 55,2 |
| -10 | 89,6 | 89,6 | 73,0 | 56,3 |
| -11 | 91,9 | 91,9 | 74,6 | 57,3 |
| -12 | 94,1 | 94,1 | 76,2 | 58,3 |
| -13 | 96,3 | 96,3 | 77,8 | 59,4 |
| -14 | 98,5 | 98,5 | 79,4 | 60,4 |
| -15 | 100,6 | 100,6 | 81,0 | 61,4 |
| -16 | 102,8 | 102,8 | 82,6 | 62,4 |
| -17 | 105,0 | 105,0 | 84,1 | 63,3 |
| -18 | 105,0 | 105,0 | 85,7 | 64,3 |
| -19 | 105,0 | 105,0 | 87,2 | 65,2 |
| -20 | 105,0 | 105,0 | 88,9 | 66,2 |
| -21 | 105,0 | 105,0 | 90,4 | 67,2 |
| -22 | 105,0 | 105,0 | 91,9 | 68,1 |
| -23 | 105,0 | 105,0 | 93,5 | 69,1 |
| -24 | 105,0 | 105,0 | 95,0 | 70,0 |

Действителен при наличии приложения №3: "Список котельных и ЦТП, работающих в температурном режиме 105 - 70 °С с точкой излома 63,0 °С на период отопительного сезона 2026-2027 г.г."

"Энергоснабжающая организация" КУП "Речицкий райжилкомхоз":

Исполняющий обязанности главного
инженера, заместитель главного
инженера по тепловому хозяйству



А.И.Смоленчук

УТВЕРЖДЕНО:

Заместитель председателя

Речицкого райисполкома

В.В.Близнец

2026 г.



Список

котельных и ЦТП, работающих в температурном режиме 105 - 70 °С
с точкой излома 63,0 °С на период отопительного сезона 2026-2027 г.г.

| № п/п | Наименование теплоисточника |
|----------|------------------------------|
| 1 | 2 |
| 1 | г. Речица, ул. Молодежная, 1 |
| 2 | ЦТП - 30 |
| 3 | ЦТП - 31 |
| 4 | ЦТП - 115 |

"Энергоснабжающая организация" КУП "Речицкий райжилкомхоз":

Исполняющий обязанности главного
инженера, заместитель главного
инженера по тепловому хозяйству

А.И.Смоленчук